

## П Р И К А З

от 28 июля 2021г. № 32

### Об утверждении Плана устранения нарушений, установленных Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

В связи с плановой проверкой, проведенной Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в отношении МБОУ ПГО «СОШ № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды в период с 25.06.2021г. по 27.07.2021г., на основании и в соответствии с актом проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области юридического лица от 27.07.2021г. № 79, предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 27.07.2021г. № 79/1/1

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План устранения нарушений, установленных Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в МБОУ ПГО «СОШ № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды (прилагается).
2. Наумовой Н.С., ответственному лицу за работу сайта ОО, разместить на сайте ОО предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 27.07.2021г. № 79/1/1 и план устранения нарушений, установленных Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, а также своевременно размещать отчеты о выполнении предписания.
3. Лушниковой Н.М., заведующему хозяйственной частью, ознакомиться с планом устранения нарушений, установленных Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, и исполнить указанные мероприятия в сроки, утвержденные планом, с предоставлением подтверждающих документов.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В.Григорьева

С приказом ознакомлена:

Лушниковая Н.М.

Наумова Н.С.



Утвержден приказом директора  
МБОУ ПГО «СОШ № 1» имени Героя  
Советского Союза Н.В. Кологойды  
от 28.07. 2021г. № 32

**ПЛАН**  
**устранения нарушений, установленных Отделом надзорной деятельности и**  
**профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ**  
**МЧС России по Свердловской области**  
**(предписание от 27.07.2021г. № 79/1/1)**

№	Мероприятие по устранению	Сроки устранения	Ответственный	Форма предоставления результата
1.	Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра, 2 этаж, кабинет № 29	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
2.	Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра, 2 этаж, кабинет № 16	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
3.	Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра, 2 этаж, кабинет музыки	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
4.	Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра, 2 этаж, кабинет ОБЖ	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
5.	Обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
6.	Обеспечить выход на кровлю из лестничной клетки (район актового зала) через противоположный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ

7.	Обеспечить выход на кровлю из лестничной клетки (район начальной школы) через противоположный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закреплённым стальным стремянкам	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
8.	Оборудовать кабинет учителя физкультуры автоматической пожарной сигнализацией	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
9.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением категории и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
10.	Тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями, 1 этаж, склад инвентаря	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
11.	Оборудовать кабинет заведующего кухней автоматической пожарной сигнализацией	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
12.	Обеспечить проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ
13.	Обеспечить содержание наружной пожарной лестницы (маршевой П2) в исправном состоянии	15.07.2022	Григорьева Н.В., директор, Лушникова Н.М., заведующий хозяйственной частью	Акт выполненных работ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Григорьева Наталья Валерьевна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022